

**BULATSA**

РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ	
РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ - София	
№	70-00-48
Дата:	08.10.2018 г.

**ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:****„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и турникети на обекти и съоръжения на ДП РВД“***Относно: Разяснения по чл. 33 от Закона за обществените поръчки***УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Уведомяваме Ви, че в срока по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са постъпили въпроси по документацията за обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и турникети на обекти и съоръжения на ДП РВД“** по реда на ЗОП. В тази връзка даваме следните разяснения:

**Въпрос № 1:**

„Какво разбирате под понятието нисък турникет тип "порта"? Турникети на които при преминаване се отварят две вратички /тип каубойски /или нещо друго.“

**Разяснение по въпрос № 1:**

В Приложение № 1 – Описание, количествени и технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 1 към документацията за обществената поръчка, за нисък турникет тип „Порта“ е посочено, че за обект ЕЦ за УВД (гр. София) се касае за турникет с портално отварящи се врати. В техническата спецификация по обособена позиция № 1 е предвидена замяна на съществуващите в обект ЕЦ за УВД ниски турникети с нови такива, следователно под нисък турникет тип „Порта“ се има предвид турникет с портално отварящи се две врати.

**Въпрос № 2:**

„Какво разбирате под брой турникети? – броя на проходите за преминаване или телата на турникетите. За тези турникети един проход се образува от две тела. Как ще бъдат разположени физически турникетите? Всички на едно място, един до друг или на различни места и в какви конфигурации“.

**Разяснение по въпрос № 2:**

Следва да се има предвид, че в Приложение № 1 – Описание, количествени и технически спецификации на оборудването по обособена позиция № 1 към документацията за обществената поръчка е посочено, че обществената поръчка по обособена позиция № 1 включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 бр. ниски турникети, които да заменят съществуващите такива. Под 4 бр. нисък турникет се има предвид изграждането на 4 бр. проходи, снабдени с устройство, позволяващо пропускането (преминаването) на хора.



Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"  
София 1540, Бул. "Брюксел" №1, Тел.: 02 937 1111, Факс: 02 980 0043  
[www.bulatsa.com](http://www.bulatsa.com)

Информация за разположението и конфигурацията на турникетите се осигурява чрез провеждането на задължителен оглед на обектите, на които ще се изпълняват дейностите включени в обхвата на съответната обособена позиция, както е предвидено в раздел VIII на документацията за обществената поръчка.


С уважение,

8.10.2018 г.

X

Заличена информация на основание чл. 2, ал. 2,  
т. 5 от ЗЗЛД

Георги Пеев  
Генерален директор  
Signed by: Georgi Genchev Peev



Заличена информация на  
основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от  
ЗЗЛД